

АКТ ПРОВЕРКИ ПРОТИВОПОЖАРНОГО СОСТОЯНИЯ

ОГКУ « Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Луч» г.Томска»

№ п/п	Наименование	Да/Нет	Примечание
1	Работоспособность пожарной охранной сигнализации (ПОС)		
1.1	Наличие ПОС	да	
1.2	Проверка ее работоспособности (кнопка оповещения, выход на пульт пожарной части). Учет проверок, периодичность.	Да	Ежемесячно с отметкой в журнале
1.3	Наличие договора на обслуживание ПОС	да	ООО «СПМ-70» № ПС 028-01/18 от 01.01.18
2	Наличие плана эвакуации	Да	
2.1	Размещение, доступность, «читабельность»	Да	
3	Состояние эвакуационных выходов	да	
3.1	Соответствие расположения эвакуационных выходов схеме эвакуации	Да	
3.2	Наличие указателей, световой индикации	Да	
3.3	Свободный проход до эвакуационных выходов	Да	
3.4	Возможность открытия двери (засов, магнитный замок)- в рабочее время. Запрещено закрывать эвакуационные выходы на замок в рабочее время!!	Да Да	
4	Наличие огнетушителей в работоспособном состоянии	да	14 шт.
4.1	Отметка на огнетушителях о дате очередной проверки	Да	Проверка проведена в август 2017г. следующая проверка – август 2018г.
5	Пожарные шкафы (рукав), наличие ключа. Дата проверки	нет	не предусмотрено
6	Наличие плана мероприятий по ГО, ЧС и ПБ на год. Отчетная документация о проведенных тренировках.	Да	план 09.01.18г.
		да	05.04.2018 (последняя)

«16» апреля 2018г.

Директор ОГКУ « СРЦН «Луч» г.Томска»

С.В. Степанова

Заместитель директора по АХЧ
ОГКУ «СРЦН «Луч» г.Томска»

Т.Н. Яковлева

Заместитель директора по АХЧ
ОГКУ «ЦПД Зырянского района»

А.В.Самойлов

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Департамента
по вопросам семьи и детей Томской области

И.В.Клушина