

СПРАВКА

По проверке противопожарного состояния объекта

Областное государственное казенное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Луч» г. Томска»

от 16 апреля 2018г.

Проверка проводилась при участии заместителя директора по АХЧ Т.Н. Яковлевой.

Результаты проверки:

Система АПС в рабочем состоянии, СОУЭ и ПАК «Стрелец-мониторинг» (сигнал срабатывания АПС передается по радиоканалу МЧС России) исправна. Заключен с ООО «СПМ -70» договор № ПС 028-01/18 от 01.01.2018. Последняя проверка проведена – 12.04.2018 г.

В здании 4 эвакуационных выхода. Все закрыты на легко открываемые запоры.

Внутреннее противопожарное водоснабжение отсутствует (не предусмотрено).

В здании размещено 14 огнетушителей. Поверка прошла в 08 августа 2017 г.

Персонал обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения (4 штук), а также фонарями, все в рабочем состоянии.

Люки на чердачное помещение закрыты, таблички местонахождения ключа имеется.

Тренировки по эвакуации проведены согласно нормативных документов 05.04.2018г.

Уголок по пожарной безопасности имеется, оборудован информационными материалами.

08.04.2016 г. проведен замер сопротивления изоляции электрооборудования. Срок следующей проверки – апрель 2019 г.

Пропитка деревянных конструкций чердачных помещений проведена - 08.08.2015, испытание проведено, акт о соответствии имеется от 01.08.2017г.

5 сотрудников прошли курс пожарно-технического минимума.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

Обеспечить помещение знаками безопасности, а именно, табличками с номерами телефонов экстренных служб в соответствии с ГОСТ.

Заместитель начальника Департамента
по вопросам семьи и детей Томской области



И.В.Клушина

Заместитель директора по АХЧ
ОГКУ «ЦПД Зырянского района»



А.В.Самойлов